

ИНФОРМАЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ) К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 2015 ГОД

N п/п	Наименование газораспределительной сети	Зона входа в газораспределительную сеть	Зона выхода из газораспределительной сети	Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сеть газораспределения ООО «НПП «Сибирский энергетический центр»	ГРС-6	Юридические лица	Мероприятия по оптимизации существующего режима транспортировки и газа на период производства работ по	В соответствии с пунктами 10.8, 10.9 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления,	* контрольная опрессовка присоединяемого газопровода, *перекрытие отключающих устройств на действующих	Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к	* обход трассы присоединенного газопровода *выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при	В соответствии с пунктами 8, 7,10 Правил безопасности и газораспред

				<p>присоединению вновь построенного газопровода. Перечень мероприятий определяется технологией выполнения работ (отключение участка газопровода с продувкой воздухом, врезка под давлением, строительство байпасной линии на период проведения работ по присоединению, пуск газа и т.п.)</p>	<p>утв. Постановлением Ростехнадзора России от 18.03.2003 №9, пунктом 6.2. Стандарта отрасли ОСТ 153-39.3-051-2003 "техническая эксплуатация газораспределительных систем", утвержденного приказом Минэнерго России от 27.06.2003 №259, порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения указывается в наряде допуске или плане на производство газоопасных работ</p>	<p>газопроводах, подготовка места врезки, установка манометров и продувочных свечей, врезка вновь построенных газопроводов, проверка герметичности сварных швов врезки прибором G3 или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа, *изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована.</p>	<p>распределительному газопроводу указан в нормативных документах, принятых ООО "НПП"Сибирский энергетический центр"</p>	<p>производстве работ</p>	<p>лениями газопотребления, утв. Постановлением Ростехнадзора России от 18.03.2003 №9, пунктом 6.4 Стандарта отрасли ОСТ 153-39.3-051-2003 "Техническая эксплуатация газораспределительных систем", утвержденного приказом Минэнерго России от 27.06.2003 №259</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---------------------------	--